

Oznaka klimatske/prezračevalne naprave:						KN1	Področje : Vrtec				tip. Naprave:								
Št. prostora	Ime prostora	Površina prostora	Višina prostora	Volumen prostora	Količina VTZ zraka	Količina a ODZ zraka			Izmenjava	spec.prezr.	Element vtočnega zraka (dovodni element)			Element odtočnega zraka (odvodni element)			OPOMBA		
						direkt	z sos.pr	skupaj			Poz.	tip	kos	kol.zraka	Poz.	tip		kos	kol.zraka
		m2	m	m3	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	h1	m3/m2/h									
PRITLIČJE																			
P-1	Igralnica mlajši 1	49,30	3,00	148	500	320	0	320	3,38	10,1	D1	SINUS-BR-160	3	167	O1	SINUS-BR-160	2	160	
P-2	sanitarije mlajši	19,20	2,50	48	0	0	360	360	7,50	18,7	/		1	0	O2	EFF 160	3	120	
P-3	Igralnica mlajši 2	51,10	3,00	153	500	320	0	320	3,26	9,8	D1	SINUS-BR-160	1	500	O1	SINUS-BR-160	2	160	
P-4,5	Hodnik, garderoba mlajši	36,20	3,00	109	150	150	0	150	1,38	4,1	D2	CAP-F-200-600-36 + Thor-200-160	1	150		iz medstropovja	1	150	
P-10	Hodnik	19,16	3,00	57	210	0	0	0	3,65	11,0	D2	CAP-F-200-600-36 + Thor-200-160	1	210			1	0	
P-16	Pr za čistila	3,87	3,00	12	0	0	60	60	5,17	15,5			1	0	O4	EFF 100	1	60	
P-17,18	garderoba, sanitarije	9,30	3,00	28	0	0	100	100	3,58	10,8			1	0	O4	EFF 100	2	50	
P-14	Shramba	10,03	3,00	30	0	0	50	50	1,66	5,0	D3	CAP-F-250-600-49 + Thor-200-250	1	0	O4	EFF 100	1	50	
P-12	Delavnica	10,03	3,00	30	100	100	0	100	3,32	10,0	D7	SINUS-BR-125	1	100	O3	EFF 125	1	100	
P-13	Pralnica	10,03	3,00	30	200	200	0	200	6,65	19,9	D4	CAP-F-315-600-81 + Thor-250-315	1	200	O5	CAP-F-315-600-81 + Thor-250-315	1	200	
P-15	razdelilna kuhinja	22,62	3,00	68	500	500	0	500	7,37	22,1	D4	CAP-F-315-600-81 + Thor-250-315	2	250	O6	LM-2 425/325	2	250	dodatno za konvektor
P-22	Osr. prireditveni prostor-normal	100,35	6,12	614	500	0	0	0	0,81	5,0	D5	LD-18/4 L=2000	3	167			1	0	konvektor
	Osr. prireditveni prostor-Prireditiv	100,35	6,12	614	3000	2500	0	2500	4,88	29,9	D5	LD-18/4 L=2000	4	750		iz medstropovja	1	2500	
P-26	WC M	4,02	3,00	12	0	0	100	100	8,29	24,9			1	0	O3	EFF 125	1	100	
P-25	WC otroci	3,23	3,00	10	0	0	60	60	6,19	18,6			1	0	O4	EFF 100	1	60	
P-24	WC Ž/invalidi	4,96	3,00	15	0	0	60	60	4,03	12,1			1	0	O4	EFF 100	1	60	
P-23	Shramba osr. Pr.	11,40	3,00	34	0	0	20	20	0,58	1,8			1	0	O4	EFF 100	1	20	
P-19	pr. Za indiv. Delo	12,44	3,00	37	100	0	100	100	2,68	8,0	D7	SINUS-BR-125	1	100	O4	EFF 100	1	100	
P-27	dodatni prostor	30,55	3,00	92	300	300	0	300	3,27	9,8	D1	SINUS-BR-160	2	150	O1	SINUS-BR-160	2	150	
P-29,30,31	prehod, gard star, hodnik	40,57	3,00	122	200	200	0	200	1,64	4,9	D1	SINUS-BR-160	1	200		iz medstropovja	1	200	
P-32	Igralnica starejši 1	46,63	3,00	140	500	320	0	320	3,57	10,7	D1	SINUS-BR-160	1	500	O1	SINUS-BR-160	2	160	
P-33	sanitarije starejši	19,07	2,50	48	0	0	360	360	7,55	18,9			1	0	O2	EFF 160	3	120	
P-34	Igralnica starejši 2	49,41	3,00	148	500	320	0	320	3,37	10,1	D1	SINUS-BR-160	1	500	O1	SINUS-BR-160	2	160	
					4260			4000											
nadstropje																			
N-4,5,6	garderoba za zaposlene	10,90	2,50	27	0	0	100	100	3,67	9,2			1	0	O4	EFF 100	1	100	
N-12	WC M	4,64	2,50	12	0	0	100	100	8,62	21,6			1	0	O4	EFF 100	1	100	
N-13	WC Ž	4,33	2,50	11	0	0	60	60	5,54	13,9			1	0	O4	EFF 100	1	60	
N-11	prostor za strok del	38,52	2,50	96	360	300	0	300	3,74	9,3	D6	LD-18/3/B/E/K/M/S/P I5 L=1000	5	72	O7	AR-5/2/F 425/225	1	300	vključno s konvektorjem
N-10	kabinet za vzg. Sred.	11,14	2,50	28	0	0	60	60	2,15	5,4			1	0	O4	EFF 100	1	60	vključno s konvektorjem
N-3	Pisarna - svet. Del 2	13,82	2,50	35	60	60	0	60	1,74	4,3	D6	LD-18/3/B/E/K/M/S/P I5 L=1500	1	60	O7	AR-5/2/F 425/225	1	60	vključno s konvektorjem
N-2	Pisarna - svet. Del 1	14,66	2,50	37	60	60	0	60	1,64	4,1	D6	LD-18/3/B/E/K/M/S/P I5 L=1500	1	60	O7	AR-5/2/F 425/225	1	60	vključno s konvektorjem
N-1	Pisarna - vodja enote	16,38	2,50	41	60	60	0	60	1,47	3,7	D6	LD-18/3/B/E/K/M/S/P I5 L=1500	1	60	O7	AR-5/2/F 425/225	1	60	vključno s konvektorjem
					540			800											
SKUPAJ		677,86		2270	4800			4800	2,11	7,1									