



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občinski svet

19. redna seja občinskega sveta 5. november 2025

Gradivo za 9. f) točko dnevnega reda

ZADEVA: Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026-2029, Krajevna skupnost Zgornja Ložnica

POROČEVALEC: Janja Mlaker, vodja Oddelka za okolje in prostor
Predstavnik izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo Krajevna skupnost Zgornja Ložnica



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Oddelek za okolje in prostor

Številka: 19/2025-JM

Datum: 21.10.2025

Občina Slovenska Bistrica

Občinski svet

ZADEVA: Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026-2029, Krajevna skupnost Zgornja Ložnica

I. PREDLAGATELJ

Župan dr. Ivan Žagar

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za okolje in urejanje prostora

III. VRSTA POSTOPKA

Enofazni postopek

IV. FAZA POSTOPKA

I. obravnava

V. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:

- 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), ki določa, da občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili.
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ);



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Oddelek za okolje in prostor

- Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US);
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV);
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 (Vlada RS, št. 35500-1/2022/2, z dne 21. 4. 2022);
- 17. člen Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/2019), ki med drugim določa pristojnost Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, da sprejema odloke in druge splošne akte;
- 99. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2021 in 34/2025), ki določa način sprejema obvezne razlage določb občinskih aktov;
- Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 91/2015 in 74/2016).

VI. NAMEN IN CILJI SPREJEMA

Na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV; v nadaljevanju: Uredba) so izvajalci obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dolžni do 31. oktobra tekočega leta dostaviti Občini Slovenska Bistrica svoje Programe oskrbe s pitno vodo za prihodnje štiriletno obdobje. V skladu s 25. členom Uredbe se Program oskrbe s pitno vodo pripravi za obdobje štirih koledarskih let, in sicer za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2029. Skladno s 6. členom Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 91/2015 in 74/2016) so kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Slovenska Bistrica določeni: Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o., ter Krajevne skupnosti Tinje, Zgornja Polskava in Zgornja Ložnica.

Program oskrbe s pitno vodo je dokument izvajalca javne službe po katerem bo potekalo izvajanje te službe. Programi v skladu z uredbo vsebujejo osnovne podatke o izvajalcih javne službe, podatke o infrastrukturi in osnovnih sredstvih namenjenih izvajanju javne službe, cenah obveznih storitev javne službe, podatke o načinu izvajanja javne službe, ukrepe za zmanjševanje vodnih izgub, ukrepe za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo, načinih obveščanja uporabnikov javne službe, razvojnih načrtih javnih vodovodov ter plan potrebnih investicij.



Občina Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Oddelek za okolje in prostor

Izvajalci javne službe morajo ministrstvu, pristojnemu za okolje, poslati Programe oskrbe s pitno vodo za obdobje od leta 2026 do leta 2029, najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti. Obvezna priloga je tudi potrdilo občine oziroma sklep občinskega sveta o usklajenosti programov oskrbe s pitno vodo s predpisi.

VII. FINANČNE POSLEDICE

Potrditev predlaganega programa nima neposrednih finančnih posledic na občinski proračun.

VIII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da program obravnava in sprejme naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026 – 2029 za območje občine Slovenska Bistrica, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Krajevna skupnost Zgornja Ložnica.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Simon Kotnik

Vodja oddelka:
Janja Mlaker

Priloga:

- Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026-2029, Krajevna skupnost Zgornja Ložnica



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, P.P.653, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 47 87 400 • Telefaks: (01) 47 87 422

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	
PREJETO 22. 10. 2025	SIG. ZNAK 1036
VRGDNOST	PRILOGE
ŠIFRA ZADEVE 355-2/2025-48	

KS ZGORNJA LOŽNICA
ZGORNJA LOŽNICA 43
2316 ZG. LOŽNICA

Številka: 01/2025
Datum: 20.10.2025

NAVODILO ZA OBDOBJE OD 2026 - 2029

V skladu s 25. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.št.88/2012) pošiljamo program o oskrbi s pitno vodo. Namen tega dokumenta so podati splošna navodila z obrazci za pripravo programa oskrbe s pitno vodo.

I. PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO

Program oskrbe s pitno vodo je dokument, ki ga pripravi izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za območje KS Zg. Ložnica, v kateri izvajamo javno službo. Program oskrbe s pitno vodo je dokument izvajalca javne službe po katerem bo potekalo izvajanje javne službe v letu 2026 do 31.12.2029.

VSKSZG

Predsednik: Marko Petrišič

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

NAZIV:	VSKSZL – VODOVODNA SKUPNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI ZGORNJA LOŽNICA
NASLOV:	ZGORNJA LOŽNICA 43, 2316 ZGORNJA LOŽNICA
ID DDV:	ID 32175302
ODGOVORNA OSEBA:	MARKO PETRIŠIČ
KONTAKTNA OSEBA:	MARKO PETRIŠIČ
TELEFONSKA ŠT:	041-725-939
E-POŠTA:	KS.ZG.LOZNICA@SIOL.NET
ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE: *	LOKALNA SKUPNOST

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (*Uradni list RS, št. 32/1993*):

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Oskrbovalna območja

Naselja in število prebivalcev na oskrbovalnem območju, kjer se zagotavlja storitve javne službe.

Vodovodna Skupnost Krajevne Skupnosti Zgornja Ložnica je ena izmed pod pohorskih Krajevnih skupnosti v občini Slovenska Bistrica. KS Zgornjo Ložnico sestavljajo kraji: Zgornja Ložnica, Gladomes, Kostanjevec, Korplje in del Vinarja. Število prebivalcev, ki se oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema VSKSZL je cca 1088, oziroma 309 gospodinjstev.

Kraj Vinarje koristi pitno vodo iz sistema »POHORSKI IZVIRI«.

Del prebivalcev Kostanjevca koristi oskrbo z vodo od Komunale Slov. Bistrica.

Tabela 3: Seznam naselij

OBČINA	MID OBČINE	IME NASELJA	MID NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
SLOVENSKA BISTRICA	11027393	ZGORNJA LOŽNICA		398	396
SLOVENSKA BISTRICA	11027393	GLADOMES		429	445
SLOVENSKA BISTRICA	11027393	KOSTANJEVEC (Del Kostanjevca)		287	206
SLOVENSKA BISTRICA	11027393	KORPLJE		38	41
SLOVENSKA BISTRICA	11027393	VINARJE (Del Vinarja)		141	0
Skupaj				1293	1088

2. JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO

2.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE UPRAVLJAVCA JAVNEGA VODOVODA

Tabela 5: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih

EVIDENCA O:	VZPOSTAVLJENA	NI VZPOSTAVLJENA	OPOMBA – OPIS STANJA
NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA STORITVE JAVNE SLUŽBE	+		Gladomes, Zg. Ložnica,

			Kostanjevec in Korplje
STAVBAH, KI SO OSKRBOVANE S PITNO VODO NA PODLAGI STORITEV JAVNE SLUŽBE	+		
VODNIH VIRIH PITNE VODE, V UPRAVLJANJU	+		
CELOTNI KOLIČINI IZ JAVNEGA VODOVODA ODVZETE PITNE VODE ZARADI OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE		NE (-)	
CELOTNI KOLIČINI IN NAMENU PORABE IZ JAVNEGA VODOVODA ODVZETE PITNE VODE ZA RABO PITNE VODE, ZA KATERO SE NE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE		NE (-)	
OBJEKTIH IN OPREMI JAVNEGA VODOVODA	+		VODOHRANI: Gladomes 2x (100m3-80m3) Zg. Ložnica 2x (100m3-90m3) Kostanjevec 3x (30m3-25m3-10m3)
HIDRANTIH IN JAVNIH HIDRANTNIH OMREŽIJ	+		

2.2 VODOVODNI SISTEM

Definicija vodovodnega sistema je sledeča:

»Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda (cevi, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, individualnih priključkov, hidrantov, ipd) s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, ločen od drugih vodovodnih sistemov«.

Tabela 6: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju

ID VS	IME VS	SEZNAM AGLOMERACIJ, KI JIH VS NAPAJA – IME	ID AGLOMERACIJ
	VSKSZL Vodovodna Skupnost Krajevne Skupnosti Zgornja Ložnica	Zg. Ložnica, Kostanjevec, Zlogona vas, Zlogona vas 1 in 3	13448, 13451, 59621, 10448, 50368, 50370

Vodovodna Skupnost Krajevne Skupnosti Zgornja Ložnica zajema več rezervoarjev, in sicer Gladomes 2x (gozd nad Kos Ivanom – gozd nad cesto pri Cobl Damjanu), Zg. Ložnica 2x (Božotu 1x – pri Korenjaku 1x), in Kostanjevec 3x (Brence – Mušič - Visole).

2.3 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA

Za VSKSZL navajamo podatke, ki predstavljajo elemente oskrbe.

V letu 2012 do 2025 so bili posodobljeni deli glavnih in stranskih vodov v skupni dolžini 320 m. Do 31.12.2026 bo na vodohramu Kostanjevec opravljena montaža avtomatske klorirne naprave – dela so v teku.

Na Zg. Ložnici je bil v letu 2023 zamenjan in poglobljen tudi glavni vod v vojašnici. Zaradi težav z nabiranjem nečistoč.

Tabela 7: Objekti in oprema javnega vodovoda

VSKSZL	ŠTEVILO	KOMENTAR
ID/zaporedna št. 1		
DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m]	17023 m	
VODOHRAN	7	
ČRPALIŠČE	NE	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	NE	
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	NE	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	RAZBREMENILNIKI	
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m³]		
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	NE	DELNO

*Opomba: Tabelo je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej.

2.4 ČRPALIŠČA

VSKSZL nima črpališč.

2.5 KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE

Poglavje vsebuje podatke o celotni količini pitne vode, ki jo odvezemajo uporabniki storitev javne službe na območju posameznih naselij. Neposredno se za javne površine ne zagotavlja voda iz javnega vodovoda za čiščenje oziroma namakanje, oziroma podatki niso znani.

Pri zagotavljanju zadostnih količin pitne vode, ne pričakujemo težav zaradi pomanjkanja vode, porabo vode pričakujemo nekje v mejah iz leta 2024, in ne pričakujemo povečanja ali zmanjšanja količin porabljene vode.

Tabela 9: Količine odvzete vode v letu 2024

ID VODOVODNEGA SISTEMA	KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE* [m³/leto]	KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO ODJEMALCI, KI NISO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE* [m³/leto]	ODLOČBA MOP ŠT. - VPIŠI ŠT. ODLOČBE	JAVNE POVRŠINE ZA ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE SE VODA ZAGOTAVLJA IZ JAVNEGA VODOVODA [m²]	KOLIČINA ODVZETE ZA ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE VODE [m³/leto]
VSKSZL		0		0	Ni podatka
Gladomes	24.720				
Zg. Ložnica	21.723				
Kostanjevec	10.150				
SKUPAJ	56.593m3				

*Opomba: Definicija storitev javne službe je določena z 2. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Podatke o količinah vpisuje za preteklo leto.

3. JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE

Hidranti so v vsaki vasi (najmanj 1 ali tudi več), ki so vključena v vodovodni sistem, skupaj jih po vseh vaseh naštejemo 7, pregled delovanja, še ni bil opravljen, saj gre za povsem nove in obnovljene objekte. Hidrantne točke so naslednje: Tomažič Jakob, Gladomes 75, Ajd Matej, Gladomes 62, Gričnik Edvard, Gladomes 87, Kos Zlatka, Zg. Ložnica 75, Dušej Janez, Zg. Ložnica 85, podružnica OŠ Pohorskega odreda Zg. Ložnica, Uroš Pristovnik, Zg. Ložnica 22. Kot lokacije so izbrani najbližji objekti.

Pregled in vzdrževanje vodohrana se opravlja skupaj s skrbniki vodohrana v vsaki vasi, ob tem se izpolni evidenčni list o opravljenem delu. Najmanj enkrat letno se vodohrani z odgovorno osebo tudi fizično pogledajo na terenu, eventualne nepravilnosti se zabeležijo in se v določenem času tudi odpravijo.

Tabela 10: Javno hidrantno omrežje

ID VODOVODNEGA SISTEMA	ŠTEVILO HIDRANTOV NA OMREŽJU	ALI SISTEM ZAGOTAVLJA DOVOLJ POŽARNE VODE [DA/NE]	PREDVIDENI STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA LETO 2022 [EUR/prebivalca*leto]	ŠTEVILO PRESKUSOV DELOVANJA HIDRANTOV [št./na leto]	KARTA HIDRANTNEGA OMREŽJA PRILOGA [DA/NE]
VSKSZL	7	Da	500,00 €	7	NE

4. VODNI VIRI PITNE VODE

4.1 OPIS

Poglavje vsebuje opis vodnih virov, iz katerih se zagotavlja voda za javni vodovod, vključno s kapaciteto in načinom varovanja. Id vodnega vira ni povzet po datotekah (vodni_viri.xls, vodni_viri.shp), zato so številčeni od 1 naprej.

Tabela 11: Seznam vodnih virov

VIR PITNE VODE - IME	ID VODNEGA VIRA	X VODNEGA VIRA	Y VODNEGA VIRA	ID VODOVODNEGA SISTEMA	KOLIČINA ODVZETE VODE V LETU 2020 [m³/leto]	ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI
Modrič 1	1	39844	35895	VSKSZL	1315	35527-697/2004
Modrič 2	2	39125	36127	VSKSZL	1325	=«=
Modrič 3	3	39103	36155	VSKSZL	1303	=«=
Radkovec1	4	39446	36828	VSKSZL	1774	=«=
Radkovec2	5	39416	36800	VSKSZL	1911	=«=
Radkovec3	6	39068	37339	VSKSZL	1599	=«=
Jeruzele 1	7	40517	36739	VSKSZL	1905	=«=
Jeruzele 2	8	40513	36740	VSKSZL	2701	=«=
Jeruzele 3	9	40463	36748	VSKSZL	2110	=«=
Jeruzele 4	10	40360	36783	VSKSZL	2135	=«=
Jeruzele 5	11	40246	36805	VSKSZL	2106	=«=
Jeruzele 6	12	40184	36822	VSKSZL	2091	=«=
Boč 1	13	40137	37095	VSKSZL	1098	=«=
Boč 2	14	40101	37118	VSKSZL	1232	=«=
Rep	15	142226	538364	VSKSZL	15448	35527-702/2004
Curgla	16	140037	540566	VSKSZL	13506	35527-711/2004

Vodovodno skupnost KS Zgornja Ložnica sestavlja 16 zajetij, le-ta so po vaseh. Zajetja so ime dobila po krajih, v katerih se nahajajo. Zajetja so v stalni uporabi, količina vode se ne spreminja oz. ne toliko, da bi povzročala težave pri oskrbi s pitno vodo.

V tabeli navajamo vse vire pitne vode, ki sestavljajo Vodovodno Skupnost Krajevne Skupnosti Zgornja Ložnica, pri vseh ne navajamo številke odločbe o vodni pravici, saj še nismo prejeli odločb o podaljšanju.

4.2 OZNAČEVANJ

Tabela 12: Označevanje vodnih virov

ID VODNEGA VIRA	PREDPIS O ZAVAROVANJU (DATUM OBJAVA)	VODOVARSTVENO OBMOČJE DA/NE	OBSTOJEČE ŠTEVLO OZNAK VODOVARSTVENIH OBMOČIJ [št.]	NOVE OZNAKE VODOVARSTVENIH OBMOČIJ [št.]*	KOMENTAR
		NE			

*Opomba: Nove oznake so oznake v skladu s Pravilnikom o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (*Uradni list RS, št. 88/2004.*)

5. ZASEBNI VODOVODI NA OBMOČJU OBČINE

Nimamo podatkov o zasebnih vodovodnih sistemih na območju vodovodne skupnosti KS Zgornja Ložnica.

6. ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU

V poglavju opisujemo sistem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode in nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodnem sistemu. Vsak upravljalec mora imeti za vsak vodovodni sistem skladno s Pravilnikom o pitni vodi pripravljen HACCP načrt, po katerem mora izvajati nadzor kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu.

HACCP dokument, po katerem se izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo v KS Zgornja Ložnica, je izdelan po HACCP načelih in je razdeljen po sklopih:

- Organiziranost in imenovanje HACCP skupine ter določitev odgovornosti – SP01
- Opis proizvoda – pitne vode – SP02
- Analize tveganja in nadzorni ukrepi – SP03
- Prikaz vodovodnega sistema v upravljanju – SP04
- Zdravstveno stanje in izobraževanje – SP05
- Monitoring KKT z dokumentacijo – SP06
- Korekcijski postopki – SP07
- Postopke notranje presoje – SP08
- Sistem vodenja in shranjevanja zapisov – SP09.

Vsa poglavja so podrobneje določena in zapisana v posameznih sistemskih postopkih, dokumenta v digitalni obliki pa ne prilagamo zaradi specifičnosti sistema in avtorskih pravic. Namen uvajanja HACCP sistema je preventivni sistem notranjega nadzora z namenom identifikacije oziroma prepoznavanja, ocene tveganja, ukrepanja, nadzora nad morebitnimi prisotnimi dejavniki tveganja v pitni vodi, ki lahko ogrožajo zdravje človeka. Področje uporabe je tehnološki proces oskrbe z vodo od zajetij do predaje vode uporabnikom. Dejavniki tveganja so opisani v SP03.

Vzorčenje se izvaja po letnem planu, dogovorjenem in usklajenem z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ki izvaja notranji nadzor kvalitete pitne vode. V tabeli 15 je prikazan skupni pregled vsote analiz, v nadaljnjih tabelah pa je prikazan plan za vsak vodovodni sistem posebej.

Tabela 15: Notranji nadzor kakovosti pitne vode

Ime vodovoda	Izvajalec notranjega nadzora	Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2025	HACCP (DA/NE)	načrt	Priloga (DA/NE)
VSKSZL	ZZV - Maribor	4 x mikrobiološki	DA		NE
Vodovod Zg. Ložnica		5 x mikrobiološki	DA		NE
Vodovod Gladomes		4 x mikrobiološki	DA		NE
Vodovod Kostanjevec		4 x mikrobiološki	DA		NE

Vodovod Zgornja Ložnica 5x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
	Bistro GAMS Zg. Ložnica	Marec
	Bistro GAMS Zg. Ložnica	Junij 2 x
	Bistro GAMS Zg. Ložnica	September
	Bistro GAMS Zg. Ložnica	December-plan
- redna mikrobiološka analiza	Rezervno odjemalno mesto vzorcev: Gostilna Kapun Janez Zg. Ložnica	
- terenske meritve pitne vode		
- zdravstvena ocena zdravnika spec.		

Vodovod Gladomes 4x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
	Bistro Taček, Zg- Ložnica 69	Marec
	Bistro Taček, Zg- Ložnica 69	Junij
	Bistro Taček, Zg- Ložnica 69	September
	Bistro Taček, Zg- Ložnica 69	December-plan
- redna mikrobiološka analiza	Rezervno odjemalno mesto vzorcev: Ajd Stanislav, Gladomes 62	
- terenske meritve pitne vode		
- zdravstvena ocena zdravnika spec.		

Vodovod Kostanjevec 4x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
	Janžič Marjan Kostanjevec 68	Marec
	Janžič Marjan Kostanjevec 68	Junij
	Janžič Marjan Kostanjevec 68	September
	Janžič Marjan Kostanjevec 68	December-plan
- redna mikrobiološka analiza	Rezervno odjemalno mesto vzorcev: Irena Zorko, Kostanjevec 34	
- terenske meritve pitne vode		
- zdravstvena ocena zdravnika spec.		

Vodovod 2x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
		Marec
		September

- redna mikrobiološka analiza	
- terenske meritve pitne vode	
- zdravstvena ocena zdravnika spec.	

Vodovod 1x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
		Marec
- redna mikrobiološka analiza		
- terenske meritve pitne vode		
- zdravstvena ocena zdravnika spec.		

Vodovod 1x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
		Marec
- redna mikrobiološka analiza		
- terenske meritve pitne vode		
- zdravstvena ocena zdravnika spec.		

Vodovod 2x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
		Marec
		September
- redna mikrobiološka analiza		
- terenske meritve pitne vode		
- zdravstvena ocena zdravnika spec.		

Vodovod 2x letno	Kraj odvzema vzorcev:	Čas odvzema vzorcev:
		Marec
		September
- redna mikrobiološka analiza		
- terenske meritve pitne vode		
- zdravstvena ocena zdravnika spec.		

7. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE O POGOJIH OSKRBE S PITNO VODO

Upravljalca vodovodnega omrežja VSKSZL – Vodovodna Skupnost Krajevne Skupnosti Zg. Ložnica, seznani uporabnike osebno z obvestilom, ki ga po pošti pošlje v začetku vsakega novega koledarskega leta vsakemu gospodinjstvu, tako, da bo uporabniku jasno, kdaj in kako bo obveščen v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi - glej tabelo. Pravtako pisno obvesti Osnovno šolo in vrtec. Posebne skupine uporabnikov – invalide, obvesti preko skrbnikov vodohramov v vsaki vasi.

Uporabnike je potrebno obvestiti v skladu s pravilnikom o pitni vodi:

1. Obveščanje v primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje - **9. člen**

2. Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode - **21. člen**

3. Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti - **22. člen** (glej Pojasnilo glede ocenjevanja pomembnosti neskladnosti na koncu tega besedila)

4. Obveščanje v primeru odstopanja - **31. člen**

5. Obveščanje v skladu z načrtom notranjega nadzora - **34. člen**

V tabeli Obveščanje uporabnikov je prikazana časovna opredelitev in obvezni načini obveščanja po posameznih členih pravilnika o pitni vodi.

Tabela: Obveščanje uporabnikov - Vodovodne Skupnosti KS ZGORNJA LOŽNICA

Člen	Časovna opredelitev	Obvezna načina obveščanja
9.člen	Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh	1. obvesti preko skrbnikov vodohramov v vsaki vasi 2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja 3. Internetna stran KS
21.člen	Čimprej, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica) Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju	1. obvesti preko skrbnikov vodohramov v vsaki vasi 2. lokalni radio ROGLA, ŠTAJERSKI VAL (Šmarje pri Jelšah) 3. Oglasna deska KS po krajih 4. Internetna stran KS
22.člen	Čimprej, a najkasneje v enem dnevu Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju	1. obvesti preko skrbnikov vodohramov v vsaki vasi 2. Oglasna deska KS po krajih 3. Internetna stran KS
31.člen	Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju	1. obvesti preko skrbnikov vodohramov v vsaki vasi 2. Oglasna deska KS po krajih 3. Internetna stran KS
34.člen	Za sisteme, ki oskrbujejo 5000 ali manj uporabnikov:	Upravljalac vodovodnega omrežja VSKSZL seznani uporabnike z obvestilom, ki ga izobesi na oglasno desko KS po krajih, v začetku vsakega novega koledarskega leta, tako, da bo uporabniku jasno, kdaj in kako bo obveščen v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi - glej tabelo. Osnovno šolo ter vrtec obvestiti pisno poslano po pošti. Posebne skupine uporabnikov – invalide, obvesti preko skrbnikov vodohramov v vsaki vasi. Internetna stran KS

V primeru prepovedi uporabe pitne vode je potrebno najkasneje v 24 urah obvestiti tudi Zdravstveni inšpektorat RS skladno s 23. členom Pravilnika o pitni vodi (tel: 02 220 16 61, fax: 02 251 78 68).

8. NAČRT ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB

Navedite ukrepe, ki jih predvidevate za zmanjšanje vodnih izgub za posamezen vodovod v letu 2026, v skladu z 20. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in podatke o vodni bilanci vpišite

v tabelo 16. Tabelo je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej. Navedite tudi datum izdelave vodne bilance in nosilce priprave vodne bilance za posamezen vodovod.

Tabela 16: Vodna bilanca vodovodnega sistema

Sklopi vodne bilance za vodovod vpišite ID vodovoda in količine vode						
Vtok v vodovodni sistem [m³/leto]	Avtorizirana poraba [m³/leto]	Obračunana avtorizirana poraba [m³/leto]	Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode) [m³/leto]	Prodane vode [m³/leto] 56.593		
			Obračunana ne merjena poraba [m³/leto]			
		Neobračunana avtorizirana poraba [m³/leto]	Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode) [m³/leto]	Neprodane vode [m³/leto] 3.314		
			Ne obračunana ne merjena poraba [m³/leto]			
	Vodne izgube [m³/leto]	Navidezne izgube [m³/leto]	Neavtorizirana poraba [m³/leto]			
			Nenatančnost meritev [m³/leto]			
		Dejanske izgube [m³/leto]	Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m³/leto]			
			Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m³/leto]			
			Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m³/leto]			
			Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m³/leto]			

Sklopi vodne bilance za vodovod vpišite ID vodovoda in količine vode				
52.038m³	51008			56.593
	7912			3.314

9. NAČRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV

Upravljalec - Vodovodna Skupnost Krajevne Skupnosti Zgornja Ložnica izdelanih elaboratov razvoja rezervnih vodnih virov sicer nima, a v primeru potreb aktivira pristojne člane vodovodnih odborov, ki se vključijo v reševanje.

10. RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA

V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja javnega vodovodnega sistema. Razvojni načrt javnega vodovoda je potrebno pripraviti na podlagi določbe 25. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Url.št.88/2012).

Tabela 18: Razvojni načrt javnega vodovoda

ID VODOVODNEGA SISTEMA	ELABORAT RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA [DA/NE]	PRILOGA [DA/NE]
	NE	

11. PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

V skladu s 25.členom pravilnika o oskrbi s pitno vodo je določeno, da mora biti program oskrbe s pitno vodo sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe. Vsebina programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe je opredeljena tudi v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo

V tabeli 19 navajamo, da programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe še nimamo izdelanega.

Tabela 19: Program za obvladovanje kakovosti poslovanja

ID DDV IZVAJALCA	IZDELAN PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA [DA/NE]	PRILOGA - PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA [DA/NE]	PRILOGA - CERTIFIKAT O ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI [DA/NE]
SI 32175302	DA	NE	NE

Program oskrbe je sestavljen v skladu z navodilom. Pri vsakem poglavju je izpolnjena tabela s predpisanimi podatki, ter opisati vsebine. Izpolnjene so tabele za posamezne vodovodne sisteme oziroma vodne vire.

KS Zgornja Ložnica
Predsednik
Marko Petrišič

