


LEGENDA:

- hladna voda
- topla voda
- cirkulacija tople vode
- deževnica
- kanalizacija – temelji
- kanalizacija
- kondenz
- odzračevanje kanalizacije
- vertikalne oz. vertikalni priključki

IZOLACIJA CEVI – HLADNA VODA		IZOLACIJA CEVI – TOPLA VODA, CIRKULACIJA	
– z izolacijo Firoflex IP ali Armaflex XG		– z izolacijo Firoflex IP ali Armaflex XG	
– cevi položene v estrihu ali v prostorih		– cevi položene v estrihu ali v prostorih	
Premjer cevi	Debelina izolacije x premer cevi	Premjer cevi	Debelina izolacije x premer cevi
DN10 ali MLCF416x2	XG-06x016	DN10 ali MLCF416x2	XG-19x018
DN15 ali MLCF420x2	XG-06x022	DN15 ali MLCF420x2	XG-19x022
DN20 ali MLCF426x2,25	XG-06x028	DN20 ali MLCF426x2,25	XG-25x028
DN25 ali MLCF432x3	XG-09x035	DN25 ali MLCF432x3	XG-32x035
DN32 ali MLCF440x4	XG-13x042	DN32 ali MLCF440x4	XG-40x042
DN40 ali MLCF450x4,5	XG-13x054	DN40 ali MLCF450x4,5	XG-25x054 + XG-25x108
DN50 ali MLCF463x6	XG-13x064		

- OPOMBE:**
- Cevi vodovoda se vodijo v tleh v sloju izolacije pod sistemsko ploščo talnega ogrevanja.
 - Cevi horizontalne kanalizacije in oddušnikov vodene v tleh, stenah, ali dvojnih stropovih morajo biti položene z minimalnim padcem 1‰ (1cm/m)
 - Pred polaganjem cevnih instalacij natančno pregledati in preučiti predmetno instalacijo kakor tudi instalacije ogrevanja, prezračevanja in elektrike
 - Izvajalec mora mikrolokacije priključkov za sanitarno in ostalo premo uskladiti in prilagoditi na objektu glede na dejansko vgrajeno opremo, in načrt arhitekture
 - Višine montaže sanitarne opreme uskladiti z načrtom arhitekture in notranje opreme!!!
 - za vsako samovoljno polaganje instalacij in morebitno neusklajenost z ostalimi instalacijami odgovarja moralno in materialno dotični izvajalec
 - IZVAJALEC STROJNIH INSTALACIJ JE DOLŽAN PREVERITI USKLAJENOST VSEH INSTALACIJ S TEKSTUALNIM DELOM NAČRTA, RISBAMI IN POPISI MATERIALA IN DEL, KAKOR TUDI Z ARHITEKTURO IN OSTALIMI INSTALACIJAMI.**
 - V PRIMERU UGOTOVLJENIH NESKLADIJ SE MORAJ IZVAJALEC POSVETOVATI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM!!!**

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sprememba:	Datum:	Opis spremembe:	Objekt lokacija:	Timež:	Podpis:
Investitor/naročnik:	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska istica		Objekt lokacija:	VRTEC LAPORJE Laporje 31, 2318 Laporje	
Projektant:	 ZAPS A-0146 IZS S-1716		Načrt:	5 - NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME	
Osobni pripr.: J. Stopičnik, d.d.a.	Ident. št.: B. Vložnik, d.l.s.	Prejeto:	Vsebinski riše:	VODOVOD IN KANALIZACIJA TLORIS NADSTROPJA	
Osobni projektant:	Št. projekta:	Faza:	Merilo:	Št. riše:	
Št. projekta: 02/2018	Št. riše: 01/2018-S	Faza: PZI	Merilo: 1:50	Št. riše: 8	
Št. načrta:	Datum:	MAREC 2016			